

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Odbor životního prostředí
náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Vaše čj.:

Ze dne:

Naše sp. zn.: MU/12031/2011/3726/4/ŽP-VH

Naše č.j.: MU/15964/2011/ŽP-VH

Vyřizuje: Ing. Xenie Pospíšilová

Tel.: 581 722 346

E-mail: xpospisilova@mesto-lipnik.cz

Počet listů:

Počet listů příloh:

Spisový znak: 231.2

Skartační znak/lhůta: A/20

Datum: 14.10.2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle ustanovení § 1 a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů. Podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 67 správního řádu, tímto žadateli:

**Obci Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 70040915
zastoupené na základě plné moci společností
PROJEKTY VodaM, s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443**

I. vydává povolení

podle ustanovením § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona **k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z vodního díla „ČOV Jezernice“** na pozemku p.č. 2716/1 v kraji Olomouckém, okrese Přerov, obci Jezernice, k.ú. Jezernice, vodní tok Jezernice, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-051, hydrogeologický rajón Fluviální sedimenty v povodí Bečvy [163] .

ČOV JEZERNICE

Množství vypouštěných předčištěných odpadních vod:

| | |
|---------------------------|---|
| Průměrné povolené: | 2,24 l.s ⁻¹ |
| Maximální denní povolené: | 5,45 l.s ⁻¹ |
| Měsíční povolené: | 14 323 m ³ .měs ⁻¹ |
| Roční povolené: | 172 tis.m ³ .rok ⁻¹ |

Kvalita vypouštěných předčištěných odpadních vod:

| | „p“ mg.l ⁻¹ | „m“ mg.l ⁻¹ | t.rok ⁻¹ |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| BSK₅ | 20 | 60 | 1,412 |
| CHSK_{Cr} | 110 | 180 | 7,77 |
| NL | 30 | 70 | 2,119 |
| | „průměr“ | | |
| N-NH₄⁺ | 15 | 40 | 1,059 |

„p“ – přípustné hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„průměr“ – uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročeny. Počet vzorků odpovídá ročnímu počtu vzorků.

Počet napojených EO: 800

Pro vypouštění odpadních vod stanovují tyto podmínky a povinnosti:

1. Platnost povolení nakládání s vodami je časově omezena na dobu **10 let**, a to od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Pro zjišťování koncentrace znečištění „p“ a „m“ ve vypouštěných odpadních vodách u ukazatelů bude odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut.
3. Odběr vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace „p“ bude prováděn **12 x ročně**, v době předpokládaného max. zatížení, v odtokové části ČOV.
4. Odběr vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace „m“ bude prováděn na základě požadavku příslušných vodoprávních úřadů v rámci jejich kontrolní činnosti.
5. Rozbory vypouštěných odpadních vod budou prováděny v minimálním rozsahu: BSK₅, CHSK₅, NL, N- NH₄⁺, pH.
6. Rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek ve vypouštěných odpadních vodách budou prováděny prostřednictvím tzv. oprávněné laboratoře.
- 7. Vlastník ČOV je povinen každoročně do 31.1. nahlásit správci povodí tj. Povodí Moravy s.p. skutečné množství a jakost vypouštěných odpadních vod za uplynulý rok.**
8. Protokoly rozborů vzorků budou archivovány a budou vždy k 31.01. následujícího roku předávány vodoprávnímu úřadu.
9. Měření objemu odpadních vod bude prováděno indukčním průtokoměrem na odtoku z ČOV a bude prováděno **12 x ročně**, v době předpokládaného max. zatížení.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům a nebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky, nebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. To platí i pro jejich uživatele po dobu užívání těchto pozemků nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv uživatele k nim, vyplývajícího ze vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem. Nabyvatelé těchto pozemků, nebo staveb, případně jejich uživatelé, jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.

II.

vydává povolení

podle ustanovením § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z vodního díla „ČOV Familie“ na pozemku p.č. 2565/98 v kraji Olomouckém, okrese Přerov, obci Jezernice, k.ú. Jezernice, vodní tok Jezernice, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-051, hydrogeologický rajón Fluviální sedimenty v povodí Bečvy [163].

ČOV FAMILIE

Množství vypouštěných předčištěných odpadních vod:

| | |
|---------------------------|--|
| Průměrné povolené: | 0,21 l.s ⁻¹ |
| Maximální denní povolené: | 1,33 l.s ⁻¹ |
| Měsíční povolené: | 3 495 m ³ .měs ⁻¹ |
| Roční povolené: | 42 tis.m ³ .rok ⁻¹ |

Kvalita vypouštěných předčištěných odpadních vod:

| | „p“ mg.l ⁻¹ | „m“ mg.l ⁻¹ | t.rok ⁻¹ |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| BSK₅ | 25 | 60 | 0,165 |
| CHSK_{Cr} | 100 | 150 | 0,66 |
| NL | 30 | 60 | 0,199 |

„p“ – přípustné hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

Počet napojených EO: 80

Pro vypouštění odpadních vod stanovují tyto podmínky a povinnosti:

1. Platnost povolení nakládání s vodami je časově omezena na dobu **10 let**, a to od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Pro zjišťování koncentrace znečištění „p“ a „m“ ve vypouštěných odpadních vodách u ukazatelů bude odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut.
3. Odběr vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace „p“ bude prováděn **4 x ročně**, v době předpokládaného max. zatížení, v odtokové části ČOV.
4. Odběr vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace „m“ bude prováděn na základě požadavku příslušných vodoprávních úřadů v rámci jejich kontrolní činnosti.
5. Rozbory vypouštěných odpadních vod budou prováděny v minimálním rozsahu: BSK₅, CHSK₅, NL.
6. Rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek ve vypouštěných odpadních vodách budou prováděny prostřednictvím tzv. oprávněné laboratoře.
7. **Vlastník ČOV je povinen každoročně do 31.1. nahlásit správci povodí tj. Povodí Moravy s.p. skutečné množství a jakost vypouštěných odpadních vod za uplynulý rok.**
8. Protokoly rozborů vzorků budou archivovány a budou vždy k 31.01. následujícího roku předávány vodoprávnímu úřadu.
10. Měření objemu odpadních vod bude prováděno indukčním průtokoměrem na odtoku z ČOV a bude prováděno **12 x ročně**, v době předpokládaného max. zatížení.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům a nebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky a nebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. To platí i pro jejich uživatele po dobu užívání těchto pozemků nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv uživatele k nim, vyplývajícího ze vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem. Nabyvatelé těchto pozemků a nebo staveb, případně jejich uživatelé, jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.

III. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona pro stavbu vodního díla:

„JEZERNICE – KANALIZACE A ČOV“.

Stavba vodního díla je realizována na pozemcích parc. č. 1568, 1580, 1594, 1617, 1633/2, 1640/2, 1655/2, 1581, 1593, 1607, 1616, 1633/1, 1640/1, 1655/1, 1554, 1553, 2677/1, 1606, 2716/1, 2691/2, 2692/1, 2692/5, 226/4, 2689/1, 227/7, 227/6, 227/5, 227/3, 2725/1, 224/35, 2689/2, 224/11, 2688, 2724/6, 2720, 225/1, 224/30, 224/51, 2723/1, 213, 2719, 214, 3101, 2725/19, 2725/4, 2668, 2725/16, 2724/1, 2724/21, 2724/20, 2725/30, 2724/8, 2725/24, 2663/2, 2663/1, 2663/5, 2662/1, 2724/9, 93/3, 2655/1, 2519, 2521/5, 2520/2, 2522/1, 2522/2, 2523, 2524/5, 2524/2, 2559/16, 2521/10, 2710/6, 2710/5, 2710/7, 2710/4, 2710/3, 2710/2, 2710/1, 2650, 2559/5, 2559/17, 2559/18, 2648, 2559/51, 2559/52, 2559/90, 2568, 2567, 2565/98 vše k.ú. Jezernice.

Stavba vodního díla „JEZERNICE – KANALIZACE A ČOV“ se skládá se stavebních objektů:

SO 01 Splašková kanalizace Jezernice:

bude proveden v tomto rozsahu:

- Splaškové kanalizační gravitační stoky budou vybudovány z plnostěnného polypropylénového potrubí kruhové únosnosti SN 10 profilu DN 300 délky 370,0 m a v profilu DN 250 celkové délky 3 395,0 m. Ve směrových a výškových lomech kanalizační stoky jsou osazeny typové betonové prefabrikované šachty kruhového průřezu, celkový počet 134 ks.
- V rámci stavebního objektu SO 01 je řešeno vysazení 155 ks odboček na veřejných stokách a v rámci bezvýkopové sanace stávající kanalizační stoky „A“ utěsnění otvorů do uličních vpustí, dešťových svodů a přepojení 55 ks kanalizačních přípojek.
- V souběhu se stokou „B“ v úseku mezi šachtou ŠB22p a ŠB24 a v úseku mezi šachtou ŠB27 a ŠB33 dlouhém 97,0 m je řešena přeložka stávajícího vodovodního potrubí PVC DN 100.

| Název stoky | Materiál, profil potrubí | Délka (m) |
|--------------------|----------------------------|-----------|
| „A“ k rekonstrukci | Bezvýkopová sanace, DN 400 | 1 067,0 |
| „A“ nová | PP, DN 300 | 370,0 |
| „A“ nová | PP, DN 250 | 200,0 |
| „A-1“ | PP, DN 250 | 41,0 |
| „A-2“ | PP, DN 250 | 48,0 |
| „A-3“ | PP, DN 250 | 430,0 |
| „B“ | PP, DN 250 | 1794,0 |
| „B-1“ | PP, DN 250 | 85,0 |
| „B-2“ | PP, DN 250 | 79,0 |

| | | |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| „B-3“ | PP, DN 250 | 182,0 |
| „B-3-1“ | PP, DN 250 | 42,0 |
| „B-4“ | PP, DN 250 | 87,0 |
| „B-4-1“ | PP, DN 250 | 56,0 |
| „B-4-2“ | PP, DN 250 | 186,0 |
| „B-4-2-1“ | PP, DN 250 | 36,0 |
| „B-5“ | PP, DN 250 | 126,0 |
| „B-6“ | PP, DN 250 | 32,0 |
| „B-7“ | PP, DN 250 | 71,0 |
| Celkem | Bezvýkopová sanace, DN 400 | 1 067,0 |
| | PP, DN 300 | 370,0 |
| | PP DN 250 | 3 495,0 |

SO 02 ČOV 800 EO Jezernice:

bude proveden v tomto rozsahu:

- Čistírna odpadních vod je řešena jako kompaktní blok sestávající se z jednotlivých zón čistícího procesu, jehož technologické vybavení a stavební část jsou úsporně dispozičně řazeny v kruhovém půdorysu, těsně spolu souvisí a vše je zastřešeno. ČOV je tvořena dvěma stavebními objekty: vlastním čistícím blokem s provozní budovou včetně automatického předčištění a zazemňovacími boxy, kam bude kal z kalojemu čerpán, staticky svou vahou odvodňován a perforovaným systémem trubek shromažďována kalová voda a samospádným potrubím vedena zpět na ČOV.
- Akumulační jímka před ČOV bude zřízena jako kruhová betonová prefabrikovaná nádrž. Objem akumulace spolu s retencí v ČS a v jednotlivých potrubích zajišťuje celkovou retenci pro osmihodinové zdržení v případě výpadku elektrické energie. Z akumulace bude voda přivedena gravitačně do čerpací stanice v objektu čistírny.
- Odpad vyčištěné vody bude vyveden z prostoru čistírny z nerezového žlabu nad dosazovacím prostorem propojovacím potrubím délky 4,0 m do kanalizační šachty Š2, z které dále pokračuje v délce 37,0 m do vyústního objektu na břehu potoka Jezernice. Na odtoku z ČOV jsou ve směrových lomech umístěny dvě kanalizační betonové prefabrikované šachty kruhového průřezu. Betonový vyústní objekt má rozměry 1300x1200x1000 mm a je uložen na betonový základ, břehy jsou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonového lože na délku 1,0 m na každou stranu od osy potrubí. Konec potrubí je ukončen žabí klapkou DN 250.
- Propojovací potrubí v areálu ČOV zahrnují trubní vedení mezi objekty kalového hospodářství a kalojemem v délce 14,0 m z rozvodů plastového potrubí DN 200, popřípadě další venkovní trubní propojení, které bude nutno zřídit pro zajištění optimální funkce čistírny (výtlak kalu).
- Budova kalového hospodářství, jejímž účelem je vysoušení kalu a skladování mimo kalojem umístěný uvnitř ČOV. Jedná se o samostatně stojící objekt umístěný v těsné blízkosti čistírny, kam se čerpají kaly z kalojemu pomocí výtlaku DN 80.

SO 03 Splašková kanalizace Famílie:

bude proveden v tomto rozsahu:

- Jedná se o odkanalizování místní části obce Jezernice Famílie z PP DN 250 délky 1034,0 m, která bude ukončena na nově budované čistírně odpadních vod Famílie. Součástí výstavby kanalizace je vysazení 37 ks odboček na veřejných stokách. Ve směrových a výškových lomech kanalizační stoky jsou osazeny typové betonové prefabrikované šachty kruhového průřezu, celkový počet 28 ks.

| Název stoky, odbočky | Materiál, profil potrubí | Délka (m) |
|----------------------|--------------------------|-----------|
| „F“ | PP, DN 250 | 530,0 |

| | | |
|---------------|-------------------|---------------|
| „F-1“ | PP, DN 250 | 254,0 |
| „F-1-1“ | PP, DN 250 | 25,0 |
| „F-2“ | PP, DN 250 | 35,0 |
| „F-3“ | PP, DN 250 | 157,0 |
| „F-4“ | PP, DN 250 | 33,0 |
| Celkem | PP, DN 250 | 1034,0 |

SO 04 ČOV 80 EO Jezernice – Famílie:

Stavba vodního díla bude provedena v tomto rozsahu:

- Jedná se o výstavbu typové čistírny odpadních vod s jemnobublinnou aerací, kde všechny procesy čištění jsou sdruženy v jedné nádrži.
- Odpad vyčištěné vody bude vyveden z prostoru čistírny z žlabu nad dosazovacím prostorem propojovacím potrubím DN 200 délky 3,0 m do kanalizační šachty, odkud pokračuje potrubím profilu DN 250 délky 152,0 m do výústního objektu na soutoku tří drobných vodotečí. Výústní objekt má rozměry 1300x1200x1000 mm a je uložen na betonový základ, břehy jsou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonového lože na délku 1 m na každou stranu od osy potrubí.
- Propojovací potrubí v areálu ČOV zahrnuje trubní vedení mezi šachtou ŠF1 a ČOV a propojení odpadu ČOV a Š4. Jedná se o pastové potrubí celkové délky 4,20 m.

SO 05 Dešťová kanalizace Jezernice:

Stavba vodního díla bude provedena v tomto rozsahu:

- Jedná se o výstavbu dešťových kanalizačních stok z PP DN 300 délky 282,0 m. Na odbočky pro napojení uličních vpustí je navrženo potrubí PP DN 150 délky 233,5 m. Ve směrových a výškových lomech kanalizační stoky jsou osazeny typové betonové prefabrikované šachty kruhového průřezu, celkový počet 11 ks. Podél krajské komunikace III/4377 je osazeno 27 ks dešťových uličních vpustí.

| Název stoky, odbočky | Materiál, profil potrubí | Délka (m) |
|----------------------|--------------------------|--------------|
| „D-1“ | PP, DN 300 | 39,5 |
| „D-2“ | PP, DN 300 | 105,0 |
| „D-3“ | PP, DN 300 | 14,0 |
| „D-4“ | PP, DN 300 | 106,0 |
| Odbočka DN 300 | PP, DN 300 | 17,5 |
| Odbočky od UV | Plast, DN 150 | 233,5 |
| Celkem | PP, DN 300 | 282,0 |
| | Plast, DN 150 | 233,3 |

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu stavby vypracovaném společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 70040915, zak.číslo 03.450, ověřené Ing. Blaženou Důjkovou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1201449.

Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace vypracované společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 70040915,

zak.číslo 03.450, datum 05/2010, ověřené Ing. Blaženu Důjkovou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1201449. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
5. Při výstavbě je nutno dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Stavební organizace jako původce odpadů a osoby oprávněné k nakládání s odpady jsou povinny vést evidenci odpadů dle § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., povinnosti původce odpadů stanoví § 16 zákona č. 185/2001 Sb. Evidence odpadů a doklady o jejich zneškodňování budou předloženy ke kolaudaci.
6. Stavebník je povinen před zahájením stavby vytýčit všechna podzemní a nadzemní vedení. Stavební práce budou prováděna tak, aby nedošlo k poškození těchto inženýrských sítí. Předání sítí správcům bude provedeno protokolárně.
7. **Při provádění protlaku při křížení s vodním tokem nesmí vlivem vybudování zápchové a koncové jámy dojít k narušení břehového opevnění event. k destrukci dna vodního toku.**
8. **Při křížení stavby s vodním tokem překopem a v úseku stok „B-4-1“ a „ B- 4-2“ musí být dodrženo opevnění dna záhozem dle předložené PD.**
9. **Patky rovnané z lomového kamene budou zapuštěny minimálně do hloubky 500 mm a opevnění svahu rovnáninou z lomového kamene bude provedeno v tloušťce minimálně 300-400 mm.**
10. **Výústní objekty dešťových tok, které budou zaústěny do vodního toku Jezernice, budou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonového lože ve vzdálenosti 1000 mm na každou stranu od osy potrubí.**
11. **Při zřízení věstních objektů a objektů při křížení vodního toku Jezernice, je nutné se správcem majetku vytvořit smlouvu o budoucím zřízení věcného břemene. (kompetence útvaru pro správu majetku Povodí Moravy s.p., Závodu Horní Morava, U dětského domova 263, 773 03 Olomouc).**
12. **Zahájení prací v záplavovém území vodního toku Jezernice je nutné nahlásit Povodí Moravy s.p., Provoz Valšské Meziříčí.**
13. **Po skončení prací bude v tištěné i digitální formě zasláno na Povodí Moravy s.p., Závod Horní Morava zaměření skutečného provedení stavby.**
14. Investor je povinen dodržet podmínky dotčených orgánů a dotčených správců inženýrských sítí.
 - Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 ze dne zn.: 1032103453 ze dne 14.2.2011
 - Souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 1032439038 ze dne 14.2.2011; zn.: 1032198841 ze dne 2.2.2011
 - Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 ze dne zn.: 1031905273 ze dne 2.2.2011, zn.: 1023402759 ze dne 21.8.2009
 - Vyjádření k přeložce zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zn.: 1027566212 ze dne 22.6.2011
 - Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, č.j.: 13437/11 ze dne 31.1.2011

- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zn.: 286/11/153 ze dne 24.1.2011
- Vyjádření Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 483/21, 750 02 Přerov, zn.: 2011/189/PVP/132 ze dne 25.2.2011
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov, zn.: SSOK JIH – 5212/2011 ze dne 24.3.2011, zn.: SSOK SU JIH – 6756/09 ze dne 4.11.2009, zn.: SSOK SU JIH – 7162/09, SSOK JIH – 2127/2009 ze dne 23.1.2009, zn.: SSOK SU JH – 6756/09, SOOK JH 1992/2010 ze dne 28.1.2010
- Vyjádření TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K červenému voru 25a, 130 00 Praha 3, zn.: 231100312 ze dne 3.2.2011, zn.: 231001001 ze dne 7.4.2010
- Stanovisko POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE SEVEROMORAVSKÉHO KRAJE, Územní odbor vnější služby Přerov, Dopravní inspektorát Přerov, P.O.BOX 74, ul. U Výstaviště 3183/18, č.j: KRPM-57282/ČJ-2009-070806/621 ze dne 3.12.2009, č.j: KRPM-867-33/ČJ-2010-140806 ze dne 14.4.2010
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 25, 771 00 Olomouc, č.j.: 391/4366/2010 ze dne 11.11.2009
- Vyjádření Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Moravy a Dyje, Pracoviště Přerov, Tovačovská 300, 750 00 Přerov, zn.: Jezernice 331 09 ze dne 30.10.2009
- Vyjádření Obecní úřad Jezernice, 751 31 Jezernice 206, č.j.: 945/2009 ze dne 12.11.2009
- Rozhodnutí Obecní úřad Jezernice, silniční správní úřad, 751 31 Jezernice 206, č.j.: 160/2010 ze dne 8.3.2010
- Rozhodnutí Obecní úřad Jezernice, silniční správní úřad, 751 31 Jezernice 206, č.j.: 159/2010 ze dne 8.3.2010
- Vyjádření Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, Nám. T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou, č.j.: MU/20917/2009/ŽP-VH ze dne 23.11.2009
- Vyjádření Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, Nám. T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou, č.j.: MU/03622/2010/ŽP-VH ze dne 22.2.2010
- Sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, sp.zn. KÚOK/15200/2010/OŽPZ/7288 ze dne 17.2.2010.
- Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, Nám. T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou (závazné stanovisko č.j.: MU/03049/2010/ŽP-LHM ze dne 19.2.2011)
 - stavba bude provedena podle předložené technické dokumentace
 - v případě potřeby bude investorem zajištěn záchranný transfer živočichů a jejich vývojových stádií
 - použité mechanizační prostředky budou v takovém technickém stavu, aby nedocházelo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod
 - výstavbou nebudou poškozeny okolní břehové porosty
 - v případě ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, bude proveden záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede příslušná pověřená MO ČRS Lipník nad Bečvou, se sídlem J.V.Sládka 1460, Lipník n./B. (zast. Jan Krčma, tel. 608436876). Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby dle § 67 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.
 - v úsecích souběhu kanalizace s tokem budou břehy opevněny rovnáninou z lomového kamene, vyústní objekty budou opevněny dlažbou z lomového kamene

- Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, Nám. T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou (závazné stanovisko č.j.: MU/03048/2010/ŽP/VO ze dne 23.2.2011)
 - stavba bude realizovaná podle předložené projektové dokumentace zpracované firmou Projekty Vodam s.r.o. Hranice
 - trasa kanalizace bude vedena po zemědělských pozemcích parc.č. dle PK 1553, 1554 v k.ú. Jezernice, parc.č. dle KN 1553/1, 227/7, 227/6, 227/5, 227/3, 227/1, 224/11, 214, 2522/1, 2522/2, 2523, 2524/5, 2524/2, 2559/16, 2710/5, 2710/7, 2710/2, 2559/5, 2559/17, 2559/18, 2559/51 v k.ú. Jezernice
 - výkopové práce na zemědělských pozemcích budou prováděny především v době vegetačního klidu, po dohodě s vlastníky či uživateli pozemků a způsobem takovým, aby bylo co nejméně ztěžováno obhospodařování zemědělských pozemků
 - podzemní vedení bude uloženo v zemi s minimální výškou krytí 0,8 m
 - v pracovním pruhu bude provedena skrývka ornice, ve vlastním výkopu bude zvláště sejmuta i podorniční vrstva
 - pozemky narušené uvedenou stavbou budou bezprostředně po jejím ukončení uvedeny do původního stavu, kulturní vrstvy budou zpětně rozprostřeny na původním pozemku, zbytkové výkopové zeminy budou odstraněny z pozemku a využity jiným vhodným způsobem
 - investor je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných či plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
 - Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, Nám. T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou (souhlas č.j.: MU/12168/2010/ŽP-ODOVZ ze dne 08.07.2010)
 - Souhlas podle § 9 zákona je závazným stanoviskem podle § 149 zákona č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění. V souladu s § 10 odst. 1 zákona je tento souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu závaznou součástí rozhodnutí, které budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Platnost souhlasu s vynětím je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením platnosti rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů.
 - Tento souhlas neopravňuje investora k zahájení výstavby. Odnětí půdy ze ZPF nabude účinnosti až po nabytí právní moci stavebního povolení, případně ve lhůtě v něm uvedené.
 - Odvody pro výše uvedené vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu nebudou v souladu s § 11 odst. 3 písm. b) orgánem ochrany zemědělského půdního fondu předešlány.
 - V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona zajistí investor před vlastními výkopovými pracemi na vlastní náklad skrývku ornice o průměrné mocnosti 25 cm. Orniční vrstva o celkovém objemu cca 568 m³ bude sejmuta z celé odnímané plochy před zahájením stavebních prací, uložena na mezideponii a bude použita na terénní úpravy po dokončení stavby a k úpravě okolních pozemků. Tímto souhlasem zůstávají nedotčena majetková práva vlastníků pozemků a státem chráněné zájmy uživatelů.
 - Před zahájením stavby (ve smyslu bodu 2 podmínek tohoto souhlasu) je investor povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru v terénu, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zem. půdního fondu.
 - Podmínky a skutečnosti v tomto souhlase uvedené může na návrh investora orgán ochrany ZPF změnit v řízení o změně rozhodnutí vydaných podle stavebního zákona.
 - Na řízení podle § 9 odst.3 zákona č.334/1992 Sb. se nevztahují předpisy o správním řízení.
15. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřené ve vodoprávním řízení. Musí být veden stavební deník.

16. Stavební mechanizmy budou v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných látek a následné kontaminaci podzemních vod.
17. Stavbu bude provádět: Na základě výběrového řízení firma mající k této činnosti oprávnění. Po skončení výběrového řízení, nejpozději před zahájením stavby bude Městskému úřadu Lipník nad Bečvou, odboru životního prostředí sdělen název této firmy a doložen doklad prokazující její oprávnění k provádění navrhované stavby.
18. Pokud dojde v průběhu stavby k zásahu do cizích nemovitostí a práv k nim, budou škody neprodleně a nejpozději ke kolaudačnímu řízení odstraněny, nebo nahrazeny.
19. Stavba bude dokončena do: 10/2013, doba trvání 18 měsíců.

Pro užívání stavby stanoví speciální stavební úřad, tj. Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, podle ustanovení 115 odst. 1 stavebního zákona tyto podmínky:

1. Speciální stavební úřad, tj. MěÚ Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, stanovuje, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
 - Zahájení stavby – odhad 05/2012 dle získání dotací z Evropských fondů
 - Dokončení stavby – výstavba se odhaduje na 18 měsíců
2. Pro stavbu bude stanoven zkušební provoz
3. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, ke kterému žadatel zejména doloží:
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení, výkresy provedených změn
 - protokol o zkoušce vodotěsnosti kanalizace
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (atesty, certifikáty výrobků)
 - projektová dokumentace, ověřená vodoprávním úřadem ve vodoprávním řízení
 - předávací protokol stavby
 - provozní řád
 - osvědčení firmy, provádějící stavební práce

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Obec Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 70040915

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Během stanoveného termínu, nebyla vodoprávnímu úřadu doručena žádná námitka ani připomínka k řízení od účastníků řízení a dotčených správních úřadů.

Odůvodnění:

Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí obdržel dne 17.05.2011 žádost Obce Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 70040915, o povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových a o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla „Jezernice – Kanalizace a ČOV“.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Během vodoprávního řízení byla žadatelem doložena tato rozhodnutí, vyjádření a souhlasy a jiné doklady:

- projektová dokumentace vypracovaná společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 70040915, zak.číslo 03.450, datum 05/2010, ověřené Ing. Blaženou Důjkovou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1201449.
- kopie katastrální mapy
- výpisy z katastru nemovitostí
- dohody s vlastníky nemovitostí o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
- plán kontrolních prohlídek stavby
- územní rozhodnutí č. 1/2011 vydané Městským úřadem Lipník nad Bečvou, stavebním úřadem pod č.j.: MU/00382/2011/SÚ-UŘLIP1/549 ze dne 11.01.2011, které nabylo právní moci dne 18.2.2011.
- souhlas podle § 15 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Lipník nad Bečvou, stavebním úřadem pod č.j.: MU/07322/2011/SÚ-UŘLIP1/549, spis. Zn.: MU/24997/2009/549 ze dne 30.03.2011
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 ze dne zn.: 1032103453 ze dne 14.2.2011
- Souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 1032439038 ze dne 14.2.2011; zn.: 1032198841 ze dne 2.2.2011
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 ze dne zn.: 1031905273 ze dne 2.2.2011, zn.: 1023402759 ze dne 21.8.2009
- Vyjádření k přeložce zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zn.: 1027566212 ze dne 22.6.2011
- Vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, č.j.: 13437/11 ze dne 31.1.2011
- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zn.: 286/11/153 ze dne 24.1.2011
- Vyjádření Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 483/21, 750 02 Přerov, zn.: 2011/189/PVP/132 ze dne 25.2.2011
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov, zn.: SSOK JIH – 5212/2011 ze dne 24.3.2011, zn.: SSOK SU JIH – 6756/09 ze dne 4.11.2009, zn.: SSOK SU JIH – 7162/09, SSOK JIH – 2127/2009 ze dne 23.1.2009, zn.: SSOK SU JH – 6756/09, SOOK JH 1992/2010 ze dne 28.1.2010
- Vyjádření TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K červenému voru 25a, 130 00 Praha 3, zn.: 231100312 ze dne 3.2.2011, zn.: 231001001 ze dne 7.4.2010
- Stanovisko POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE SEVEROMORAVSKÉHO KRAJE, Územní odbor vnější služby Přerov, Dopravní inspektorát Přerov, P.O.BOX 74, ul. U Výstaviště 3183/18, č.j: KRPM-57282/ČJ-2009-070806/621 ze dne 3.12.2009, č.j: KRPM-867-33/ČJ-2010-140806 ze dne 14.4.2010
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 25, 771 00 Olomouc, č.j.: 391/4366/2010 ze dne 11.11.2009
- Vyjádření Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Moravy a Dyje, Pracoviště Přerov, Tovačovská 300, 750 00 Přerov, zn.: Jezernice 331 09 ze dne 30.10.2009
- Vyjádření Obecní úřad Jezernice, 751 31 Jezernice 206, č.j.: 945/2009 ze dne 12.11.2009
- Rozhodnutí Obecní úřad Jezernice, silniční správní úřad, 751 31 Jezernice 206, č.j.: 160/2010 ze dne 8.3.2010
- Rozhodnutí Obecní úřad Jezernice, silniční správní úřad, 751 31 Jezernice 206, č.j.: 159/2010 ze dne 8.3.2010
- Vyjádření Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, Nám. T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou, č.j.: MU/20917/2009/ŽP-VH ze dne 23.11.2009
- Vyjádření Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, Nám. T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou, č.j.: MU/03622/2010/ŽP-VH ze dne 22.2.2010

- Sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, sp.zn. KÚOK/15200/2010/OPŽP/7288 ze dne 17.2.2010.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MU/12033/2011/ŽP-VH a sp.zn.: MU/12031/2011/3726/2/ŽP-VH ze dne 06.06.2011. Tímto oznámením o zahájení vodoprávního řízení byla současně stanovena lhůta pro účastníky řízení a dotčené orgány státní správy pro navrhování důkazů, činit jiné návrhy, námitky a připomínky s upozorněním, že na důkazy, návrhy a námitky, které nebudou uplatněny ve stanovené lhůtě, nebude možno v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona brát zřetel. Od ústního jednání spojeného s místním šetřením bylo upuštěno pro znalost místních poměrů, a jelikož žádost tvoří dostatečný podklad pro posouzení. Během stanovené lhůty nebyla vodoprávnímu úřadu doručena žádná námitka ani připomínka od účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.

Vodoprávní úřad posoudil ve vodoprávním řízení skutečnosti a předložené doklady v souladu s ustanovením vodního zákona a dalších souvisejících předpisů a dospěl k závěru, že stavbou vodního díla nedojde k ohrožení zájmů ani nebudou omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy občanů a účastníků vodoprávního řízení a nedojde k ohrožení životního prostředí, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Stavebník má právo k pozemkům a nemovitostem, které mu dovoluje zamýšlenou stavbu realizovat.

Po provedeném vodoprávním řízení a na základě prostudovaných předložených podkladů rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je ve výroku uvedeno.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu) :
Za účastníky řízení byli v tomto řízení pojeti všichni vlastníci pozemků, na kterých má být záměr realizován a správci inženýrských sítí a dopravní infrastruktury, jejíž zařízení a stavby budou předmětnou stavbou přímo dotčeni, správci vodního toku a povodí. Dále jsou to vlastníci pozemků a staveb sousedících s pozemky, na kterých bude stavba vodního díla realizována.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání v souladu s § 83 odst. 1 správního řádu, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dní ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc podáním učiněným u Městského úřadu Lipník nad Bečvou, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí.

Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Ing. Xenie Pospíšilová
vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
2. Správní poplatek byl vyměřen podle položky 17 písm. i) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů, ve výši 3000,- Kč byl zaplacen bezhotovostně dne 5.10.2011.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno 15 dní na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou. Posledním dnem lhůty je den doručení podle ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů .

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:

Vyvěšeno Sejmuto..... podpis.....

Potvrzení o zveřejnění na elektronické desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou

Vyvěšeno Sejmuto..... podpis.....

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu Jezernice:

Vyvěšeno.....Sejmuto.....podpis.....

Potvrzení o zveřejnění na elektronické desce Obecního úřadu Jezernice

Vyvěšeno Sejmuto podpis

Rozdělovník:

Účastníci správního řízení o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

- Obec Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Lipník nad Bečvou, zastoupena na základě plné moci společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice
- Ostatním účastníkům doručeno veřejnou vyhláškou

Účastníci správního řízení o povolení stavby vodního díla (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

- Obec Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Lipník nad Bečvou, zastoupena na základě plné moci společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice
- ostatním účastníkům doručeno veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány (doporučeně):

- Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, Nám. T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Územní pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 750 02 Přerov
- Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, odloučené pracoviště Olomouc, 1. máje 1, 771 11 Olomouc
- Obecní úřad Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Lipník nad Bečvou

Na vědomí:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 483/21, 750 02 Přerov
- Správa silnic Olomouckého kraje, Příspěvková organizace, středisko údržby JI, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
- SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 411, 106 00 Praha 10
- TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K červenému dvoru 25a, 130 00 Praha 3
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, P.O.BOX 74, U Výstaviště 3183/18, 751 52 Přerov
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 25, 771 00 Olomouc
- Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Královoposlká 147, 612 00 Brno